

华容县住房和城乡建设局

华容县终南污水处理厂溢流口问题整改 情况汇报

岳阳市突出环境问题整改工作领导小组办公室：

自收到《交办函》（岳突环改办交〔2023〕33号）以来，我县高度重视，严格根据省生态环境保护督察和整改工作领导小组办公室下发的《关于2023年湖南省生态环境警示片披露问题清单的函》（湘环督办函〔2023〕63号）相关要求，县政府分管副县长第一时间组织召开专题会议落实整改工作，并制定了整改方案，明确了整改目标、责任单位、整改措施、整改时限。经调查核实，问题清单所指出的溢流管道口为终南污水处理厂项目二期预留线管，目前并无实际使用需求，我县已安排人员对管道进行了彻底封堵，已不存在溢流情况（整改前、后照片附后）。

后段，我局将严格按照上级对环保问题的整改要求，加强各城镇污水处理厂督查和排查，确保各厂区不存在任何生态环境问题及风险隐患。

附件：整改前、后照片

华容县住房和城乡建设局

2023年7月6日



附件：

整改前照片



整改后照片

